

■
APARTS s.r.o.
Na Zatlance 1908/4
150 00 PRAHA 5■

Váš dopis zn.	Spisová značka	Vyřizuje / linka	Datum
	S-MHMP- 1353626/2012/OZP-III- Pol/R-3223	Ing. J. Polanská/4367	20.2.2013

R o z h o d n u t í

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (OZP MHMP) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně ovzduší) a § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, projednal v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), žádost společnosti APARTS s.r.o., se sídlem Na Zatlance 1908/4, 150 00 Praha 5, IČ 27174701, o uvedení stacionárního zdroje do provozu. Na základě zjištěných skutečností a posouzení předložených podkladů správní orgán rozhodl dnešního dne takto:

1) D o d a t e č n ě povoluje dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) zákona **stavbu vyjmenovaného stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší (kód 1.1.) – plynové kotelny, vybavené dvěma kondenzačními plynovými kotli, jedním kotlem DeDietrich C310-430 Eco o tepelném příkonu 404 kW a jedním kotlem DeDietrich C310-350 Eco o tepelném příkonu 336 kW (celkový tepelný příkon kotelny 740 kW), umístěné v 1. PP objektu hotelu na adrese Radlická 44, Praha 5, na pozemku č. parc. 2216/1,2,3 a 2217/1,2, k. ú. Smíchov, v rámci akce “Novostavba hotelu“, investora společnosti APARTS s.r.o., se sídlem Na Zatlance 1908/4, 150 00 Praha 5, IČ 27174701.**

2) P o v o l u j e dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší **provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje uvedeného v Příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší (kód 1.1.) – plynové kotelny osazené dvěma kondenzačními plynovými kotli, jedním kotlem DeDietrich C310-430 Eco o tepelném příkonu 404 kW a jedním kotlem DeDietrich C310-350 Eco o tepelném příkonu 336 kW (celkový tepelný příkon kotelny 740 kW), umístěné v 1. PP objektu hotelu na adrese Radlická 44, Praha 5, v rámci akce “Novostavba hotelu“, investora společnosti APARTS s.r.o., se sídlem Na Zatlance 1908/4, 150 00 Praha 5, IČ 27174701.**

3) S t a n o v í závazné podmínky pro provoz uvedeného stacionárního zdroje:

Plnění specifických emisních limitů v souladu s ustanovením části II, tabulka 1.2 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

O d ů v o d n ě n í

OZP MHMP obdržel dne 24.9.2012 žádost společnosti APARTS s.r.o., se sídlem Na Zatlance 1908/4, 150 00 Praha 5, IČ 27174701, o uvedení vyjmenovaného stacionárního zdroje – plynové kotelny v 1. PP objektu hotelu na adrese Radlická 44, Praha 5, do provozu. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení v uvedené věci.

Předmětný vyjmenovaný zdroj (plynová kotelná) je uveden v Příloze č. 2 zákona pod kódem 1.1. „Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně“.

Vlastní žádost doložil žadatel projektovou dokumentací skutečného provedení – technickou zprávou z října 2009 (vypracovala společnost L.Z.-ATELIER s.r.o.) a protokolem o autorizovaném měření plynných emisí CO a NO_x č. 4256/2012 ze dne 22.12.2009.

Povolení k umístění předmětného zdroje bylo vydáno rozhodnutím Odboru ochrany prostředí MHMP č.j. S-MHMP-250736/2006/OOP-III-Pol/R-3302 ze dne 20.9.2006. V tomto rozhodnutí byla projednána kotelná sestávající ze dvou kotlů Rendamax R, každý o tepelném výkonu 375 kW, celkový výkon kotelny činil 750 kW.

Zdejší úřad v průběhu řízení zjistil, že v rámci jeho agendy nebylo projednáno povolení orgánu ochrany ovzduší ke stavbě předmětného zdroje znečišťování ovzduší. Zároveň konstatoval, že v předmětné kotelně byly, bez příslušného povolení orgán ochrany ovzduší, reálně instalovány jiné kotle než ty, které byly předmětem řízení pro umístění zdroje. Jedná se však o kondenzační kotle s téměř stejnými výkonovými a emisními parametry jaké byly povoleny ve výše uvedeném rozhodnutí k umístění zdroje. Proto orgán ochrany ovzduší považoval za možné projednat v rámci řízení o povolení provozu stacionárního zdroje též dodatečné povolení k jeho stavbě.

V rámci stavby hotelu jsou v 1. PP objektu nainstalovány dva kondenzační kotle DeDietrich, jeden typu C310-430 Eco o tepelném příkonu 404 kW a jeden typu C310-350 Eco o tepelném příkonu 336 kW. Celkový instalovaný příkon činí 740 kW. Odkouření kotlů je provedeno do komínového tělesa, které je vyvedeno nad střechu objektu.

Žádost o povolení trvalého provozu byla doložena protokolem o autorizovaném měření plynných emisí CO a NO_x č. 4256/2009, které provedla měřicí skupina MRU s.r.o., autorizovaná pro měření emisí dle ustanovení § 32 odst. 1 a 2 zákona o ochraně ovzduší, s přihlédnutím k ustanovení § 42 odst. 1 téhož zákona rozhodnutím Ministerstva životního prostředí čj. 2482/780/11/HI.

Podle tohoto protokolu o autorizovaném měření emisí byly zjištěny u instalovaných kotlů K1 a K2 průměrné emisní koncentrace oxidu uhelnatého (CO) v hodnotách 15,2 a 25,0 mg/m³ a průměrné emisní koncentrace oxidů dusíku (NO_x), přepočtené na oxid dusičitý (NO₂), v hodnotách 27,7 a 38,7 mg/m³, vše v suchém plynu za normálních stavových podmínek a při referenčním obsahu kyslíku 3 % objemová.

Vzorky spalin byly odebírány z kouřovodu za zařízením. Na proměřovaném zařízení byla provedena tři jednotlivá nepřetržitá měření, každé v trvání 15 minut. Měření proběhlo v souladu s ustanovením

Části I přílohy č. 1 k vyhlášce MŽP č. 415/2012 Sb. Naměřené hodnoty jsou nízké a měřením byla prokázána schopnost zdroje plnit s rezervou specifické emisní limity stanovené ve výroku tohoto rozhodnutí.

V průběhu správního řízení byla Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha (ČIŽP), v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší požádána o vyjádření k řízení o povolení provozu stacionárního zdroje. Ve svém vyjádření čj. ČIŽP/41/OOO/0628192.001/12/PLK ze dne 6.11.2012 ČIŽP uvedla, že nemá námitek k uvedení zdroje do provozu.

OZP MHMP jako příslušný orgán ochrany ovzduší prověřil předloženou žádost, protokol o autorizovaném měření emisí a další související podklady a konstatuje, že bylo dostatečně prokázáno, že realizovaný zdroj vyhovuje požadavkům legislativy ochrany ovzduší i specifickým požadavkům pro ochranu ovzduší v hlavním městě Praze. Proto rozhodl dnešního dne, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí je rozhodnutím OZP MHMP jako orgánu státní správy v ochraně ovzduší a nenahrazuje žádná jiná rozhodnutí, stanoviska a vyjádření tohoto odboru podle zvláštních předpisů.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle § 83 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí České republiky podáním učiněným u Magistrátu hlavního města Prahy.

Otisk úředního razítka

Ing. Josef **J a n o t a**
vedoucí oddělení ochrany ovzduší

Rozdělovník

Datová schránka: APARTS s.r.o., Na Zatlance 1908/4, 150 00 Praha 5, IČ 27174701

CQ: ČIŽP – OI Praha (datová schránka)

OZP MHMP – spis, evidence