

OLIERA a.s.
Ohradní 1443/24b
140 00 Praha 4 – Michle

Váš dopis zn.	Spisová značka S-MHMP- 1412356/2012/OZP-III- Ši/R-3231	Vyřizuje / linka Ing. Šipanová/4347	Datum 17.12.2012
---------------	--	--	---------------------

R o z h o d n u t í

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (OZP MHMP) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon) a § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, projednal v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), žádost společnosti OCADIA s.r.o., se sídlem Střešovická 1014/43, 160 00 Praha 6, IČ 25657119, zastupující investora stavby, kterým je společnost OLIERA a.s., se sídlem Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ 27613364, o povolení provozu kotlů. Na základě zjištěných skutečností a posouzení předložených podkladů rozhodl dnešního dne takto:

1) P o v o l u j e dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona **provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu – plynové kotelny osazené dvěma plynovými kondenzačními kotli De Dietrich typ C 230-170 Eco, každý o tepelném příkonu 175 kW a jedním plynovým kondenzačním kotlem De Dietrich typ C 230-130 Eco o tepelném příkonu 133 kW (celkový tepelný příkon kotelny 483 kW), umístěné v 1. PP objektu č. 405 v areálu STIEBEL – ELTRON, na adrese K Hájům 2671, Praha 5, na pozemku č. parc. 1235/112, k.ú. Stodůlky, investora společnosti OLIERA a.s., se sídlem Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ 27613364.**

2) S t a n o v í pro provoz uvedeného zdroje následující specifické emisní limity:

- hmotnostní koncentrace oxidů dusíku, ve spalinách v suchém stavu, přepočtená na normální stavové podmínky a obsah kyslíku 3 % objemová, po přepočtu na oxid dusičitý, nesmí překročit 150 mg/m³;

- hmotnostní koncentrace oxidu uhelnatého, ve spalinách v suchém stavu, přepočtená na normální stavové podmínky a obsah kyslíku 3 % objemová nesmí překročit 75 mg/m³.

Odůvodnění

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy obdržel dne 29.11.2012 žádost společnosti OCADIA s.r.o., se sídlem Střešovická 1014/43/, 160 00 Praha 6, IČ 25657119, zastupující investora akce, kterým je společnost OLIERA a.s., se sídlem Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ 27613364, o povolení provozu kotlů, resp. o povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona – plynové kotelny v 1. NP objektu č. 405 v rámci areálu STIEBEL – ELTRON, na adrese K Hájům 2671, Praha 5, na pozemku č. parc. 1235/112, k.ú. Stodůlky. Žadatel podal žádost jménem investora na základě plné moci ze dne 8.2.2012. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení v uvedené věci.

Žádost o povolení provozu byla doložena náležitostmi v souladu s přílohou č. 7 k zákonu.

Povolení stavby předmětného zdroje bylo vydáno rozhodnutím OZP MHMP SZn. S-MHMP-0334744/2012/OOP-III-Ši/R-3091 ze dne 14.5.2012.

Předmětný vyjmenovaný zdroj (plynová kotelna) je uveden v Příloze č. 2 zákona pod kódem 1.1. „Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně“.

Předmětná plynová kotelna je osazena dvěma kondenzačními plynovými kotli De Dietrich typ C 230-170 Eco, každý o tepelném příkonu 175 kW a jedním plynovým kondenzačním kotlem De Dietrich typ C 230-130 Eco o tepelném příkonu 133 kW. Celkový instalovaný příkon kotelny činí 483 kW. Odkouření kotlů je realizováno třemi samostatnými komíny nad střechu objektu.

Žádost o povolení provozu byla doložena protokolem o autorizovaném měření plynných emisí CO a NO_x č. 35/2012, které provedla měřicí skupina Zdeněk Rudyš, autorizovaná pro měření emisí dle ustanovení § 32 a § 42 odst. 1 zákona rozhodnutím Ministerstva životního prostředí čj. 1610/780/12/HI.

Podle uvedeného protokolu o autorizovaném měření emisí byly zjištěny u instalovaných kotlů K1, K2, a K3 průměrné emisní koncentrace oxidu uhelnatého (CO) v hodnotách v rozmezí 29,5 až 52,5 mg/m³ a průměrné emisní koncentrace oxidů dusíku (NO_x), přepočtené na oxid dusičitý (NO₂), v hodnotách 22,8 až 38,5 mg/m³, vše v suchém plynu za normálních stavových podmínek a při referenčním obsahu kyslíku 3% objemová. Vzorek spalin byl odebrán z kouřovodu za každým spalovacím zařízením. Na proměřovaném zařízení byla provedena tři jednotlivá měření, každé v trvání 15 minut za běžných provozních podmínek. Měření proběhlo v souladu s Částí I přílohy č. 1 k vyhlášce MŽP č. 415/2012 Sb. Měření byla prokázána schopnost zdroje plnit s rezervou specifické emisní limity stanovené ve výroku tohoto rozhodnutí.

V průběhu správního řízení byla Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha (ČIŽP), v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší požádána o vyjádření k řízení o povolení provozu stacionárního zdroje. Ve svém vyjádření čj. ČIŽP/41/OOO/1215694.001/12/PLV ze dne 21.11.2012 ČIŽP uvedla, že provoz předmětného zdroje bude v souladu s novými právními předpisy na úseku ochrany ovzduší a vydala k povolení provozu souhlasné stanovisko.

OZP MHMP jako příslušný orgán ochrany ovzduší prověřil předloženou žádost, protokol o autorizovaném měření emisí a další související podklady a konstatuje, že bylo dostatečně prokázáno, že realizovaný zdroj vyhovuje požadavkům legislativy ochrany ovzduší a specifickým

požadavkům pro ochranu ovzduší v hlavním městě Praze. Proto rozhodl dnešního dne, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí je rozhodnutím Odboru životního ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy jako orgánu státní správy v ochraně ovzduší a nenahrazuje žádná jiná rozhodnutí, stanoviska a vyjádření tohoto odboru podle zvláštních předpisů.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle § 83 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí České republiky podáním učiněným u Magistrátu hlavního města Prahy.

Otisk úředního razítka

Ing. Josef **J a n o t a**
vedoucí oddělení ochrany ovzduší

Rozdělovník

*Datová schránka: OLIERA a.s., Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4 prostřednictvím OCADIA s.r.o.,
Střešovická 43/1014, 160 00 Praha 6, IČ 25657119*

Co: ČIŽP – OI Praha (datová schránka)

OZP MHMP – spis, evidence