



TABULKA MÍSTNOSTÍ
 Kód úseku měřičem
 1.01 ZOBĚR
 1.02 KANCELARSKÉ PRÁCE
 1.03 KANCELARSKÉ PRÁCE
 1.04 KANCELARSKÉ PRÁCE
 1.05 KANCELARSKÉ PRÁCE
 1.06 KANCELARSKÉ PRÁCE
 1.07 KANCELARSKÉ PRÁCE
 1.08 KANCELARSKÉ PRÁCE
 1.09 KANCELARSKÉ PRÁCE
 1.10 KANCELARSKÉ PRÁCE

- X C OSMONT EDNA 3 typ E-25/K63/024 EVG, 2 x 18W
- X B OSMONT EDNA 2 typ E-24/K52/022 EVG, 2 x 13W
(svítidla na stropě nad umyvadly)
- X A SVÍTLIDLO BEGA 2043, 1x24W
(nad oběma vstupy)
- ϕ VYPÍNAČ ŘÁZENÍ 1
- ϕ VYPÍNAČ ŘÁZENÍ 6
- ϕ ZÁSUVKA 230V, 16A
- ϕ PŘÍMOTOPNÝ PANEĽ
- ϕ Design svítidel byl schválen architektem.

SOUSTAVA
 3NPE~50Hz 400V / TN – S
 OCHRANĀ PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
 PODLE ČSN 33 2000-4-41
 SAMOČINNÝM ODPJENÍM OD ZDROJE,
 PROUDOVÝMI CHRÁNICI
 A DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM.

Dokumentace pro výběr dodavatele **A - S.O.05-7**

Ing.arch. Magdalena Dandová Petra Bezručě 25/925 182 00 Praha 8	Obnova zahrady Kinských v Praze 5 Dětské hřiště_II a obnova jeho okolí Objekt zázemí dětského hřiště_II	paré
objednatel	Hlavní město Praha, Mariánské nám.2, Praha 1	
autorský návrh	Ing.arch. M.Dandová, Ing.arch. J.Kosnar	
vedoucí projektant	Ing.arch. M.Dandová	
projektant profese	Ing.Z.Jandová, M.Pečenka	
stupeň PD	dokumentace pro provedení stavby	formáty 2 A4
datum	03 / 2008	č.v. 05- 03
měřítko	1 : 50	
Elektroinstalace - přízemí		