

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhům úprav ÚP SÚ HMP

DATUM: 1.3.2021

Z 1236 / 04

Místa akce:

Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice

Předmět:

Obytný soubor rodinných domů a přístupová komunikace

Z:

*čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/
kód A v ploše OB*

Na:

*čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/
kód C v ploše OB*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Sp.j.			
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Sp.j.			
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Sp.j.			
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy Sp.j.			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení Sp.j.			

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974295	Z hlediska lesů: Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn (úprav) vlny 04 platného územního plánu hl. m. Prahy podáváme tato stanoviska: V případě změn (úprav) U1236/04, U1327/04, U1328/04, U1329/04, U1330/04, U1333/04, U1334/04, U1335/04, U1336/04, U1337/04, U1338/04, U1340/04, U1341/04, U1343/04, U1344/04, U1346/04 a U1348/04 nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974330	Z hlediska ochrany vod: K posouzení nám byl předložen soubor změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zahrnující změny č. U 1236/04, U 1327/04, U 1328/04, U 1329/04, U 1330/04, U 1333/04, U 1334/04, U 1335/04, U 1336/04, U 1337/04, U 1338/04, U 1339/04, U 1340/04, U 1341/04, U 1343/04, U 1344/04, U 1346/04, U 1348/04 a U 1349/04). Z hlediska ochrany vod nemáme k předloženému návrhu změn zásadní připomínky. Změny se týkají především úpravy kódu míry využití území. Změny jsou navrženy mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974349	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh změn vlny úprav 04 ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1343, U 1344, U 1346, U 1348 a U 1349) je z hlediska námi hájených zájmů bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974368	Z hlediska ochrany ovzduší: S návrhem změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (změny č. Z 1236/04, Z 1328/04, Z 1330/04, Z 1333/04, Z 1334/04, Z 1335/04, Z 1336/04, Z 1337/04, Z 1340/04, Z 1341/04, Z 1348/04) souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah Sp.j.			
4	Ministerstvo dopravy Sp.j.			
2	Ministerstvo kultury Sp.j.			
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Jiné	2974475	Po prošetření vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu

změn vlny 04 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.

6	Ministerstvo obrany Sp.j.			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj Sp.j.			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Sp.j.	Bez připomínek	2974254	Souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ: <u>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</u> Lokality, které jsou předmětem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. <u>Oblast plynárenství a produktvodů</u> Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy. <u>Oblast elektroenergetiky</u> Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.
7	Ministerstvo vnitra Sp.j.	Bez připomínek	2974216	Ministerstvo vnitra ČR nemá námitky a připomínky z hlediska zájmů zajištění bezpečnosti státu a s tím souvisejícího sledovaného jevu 82a (elektronické komunikační zařízení).
3	Ministerstvo životního prostředí Sp.j.			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.			
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	Jiné	2974497	Ministerstvo obrany (dále jen „MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014 - 1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

				(dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	Jiné	2974520	Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
13	Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj Sp.j.			
8	Státní pozemkový úřad Sp.j.			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.			

3) Vybrané orgány a organizace

165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR Sp.j.	Nedoporučeno	2974233	Navýšení kódu MVÚ o 2 stupně nedoporučujeme. Navyšování MVÚ pro novou zástavbu vyvolá další zvýšení dopravního zatížení na sběrné komunikační síti přilehlé části Jižního Města, která je již v současné době v dopravních špičkách dopravně přetížená.
-----	---	--------------	---------	---

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975909	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém
-----	--	------	---------	---

				hl. města Prahy. - Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975929	Podmínkou napojení lokality je výstavba nového řadu, který bude napojen na stávající řad DN 150 L u křižovatky ulic K Jelenám a V Jahodách.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975932	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. -Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: <i>„Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“</i> Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. -Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975961	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a

kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:

U řadů do DN 500 včetně	
přípojek	1,5 m od vnějšího
líce potrubí	
U řadů nad DN	
500	2,5 m od
vnějšího líce potrubí	

U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky stávajících stok a vodovodních řadů pro veřejnou potřebu musí být projednány se správcem a provozovatelem dotčeného zařízení.

Místa akce:

Praha - Koloděje , k.ú. Koloděje

Předmět:

Výstavba rodinného domu včetně bazénu a altánu

Z:

*čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/
kód B v ploše OB*

Na:

*čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/
kód C v ploše OB*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Sp.j.			
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Sp.j.			
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Sp.j.			
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy Sp.j.			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení Sp.j.			
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974296	Z hlediska lesů: Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn (úprav) vlny 04 platného územního plánu hl. m. Prahy podáváme tato stanoviska: V případě změn (úprav) U1236/04, U1327/04, U1328/04, U1329/04, U1330/04, U1333/04, U1334/04, U1335/04, U1336/04, U1337/04, U1338/04, U1340/04, U1341/04, U1343/04, U1344/04, U1346/04 a U1348/04 nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974331	Z hlediska ochrany vod: K posouzení nám byl předložen soubor změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zahrnující změny č. U 1236/04, U 1327/04, U 1328/04, U 1329/04, U 1330/04, U 1333/04, U 1334/04, U 1335/04, U 1336/04, U 1337/04, U 1338/04, U 1339/04, U 1340/04, U 1341/04, U 1343/04, U 1344/04, U 1346/04, U 1348/04 a U 1349/04). Z hlediska ochrany vod nemáme k předloženému návrhu změn zásadní připomínky. Změny se týkají především úpravy kódu míry využití území. Změny jsou navrženy mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974350	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh změn vlny úprav 04 ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1343, U 1344, U 1346, U 1348 a U 1349) je z hlediska námi hájených zájmů bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2974381	Ke změnám č. Z 1327/04, Z 1329/04, Z 1338/04, Z 1339/04, Z 1346/04 a Z 1349/04 dále uvádíme, že vzhledem k tomu, že změny počítají s výstavbou rodinných domů, bude požadována minimalizace vzniku nových spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva (krby, krbové vložky apod.) jakožto doplňkových zdrojů vytápění.
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah Sp.j.			
4	Ministerstvo dopravy Sp.j.			
2	Ministerstvo kultury Sp.j.			
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Jiné	2974477	Po prošetření vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změn vlny 04 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.
6	Ministerstvo obrany Sp.j.			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj Sp.j.			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Sp.j.	Bez připomínek	2974255	Souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ:

Oblast ochrany a využití nerostných surovin

Lokality, které jsou předmětem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území.

Oblast plynárenství a produktvodů

Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.

Oblast elektroenergetiky

Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.

7	Ministerstvo vnitra Sp.j.	Bez připomínek	2974217	Ministerstvo vnitra ČR nemá námítky a připomínky z hlediska zájmů zajištění bezpečnosti státu a s tím souvisejícího sledovaného jevu 82a (elektronické komunikační zařízení).
3	Ministerstvo životního prostředí Sp.j.			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.			
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	Jiné	2974498	Ministerstvo obrany (dále jen „MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014 - 1140 ze dne 5. ledna 2015, jedná, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím

				Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	Jiné	2974521	Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
13	Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj Sp.j.			
8	Státní pozemkový úřad Sp.j.			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.			

3) Vybrané orgány a organizace

165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR Sp.j.	Bez připomínek	2974234	Bez připomínek.
-----	---	----------------	---------	-----------------

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975910	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975933	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je

podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.

-Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.

-Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2:

„Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“

Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.

-Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975952	Uozorňujeme, že lokalita leží v povodí Rokytky, kde je snížený limit pro vypouštění dešťových vod;
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975962	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky stávajících stok a vodovodních řadů pro veřejnou potřebu musí být projednány se

správce a provozovatelem dotčeného zařízení.

Místa akce:*Praha - Klánovice , k.ú. Klánovice***Předmět:***Přístavba k rodinnému domu***Z:***čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/
kód A v ploše OB***Na:***čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/
kód B v ploše OB*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Sp.j.			
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Sp.j.			
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Sp.j.			
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy Sp.j.			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení Sp.j.			
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974297	Z hlediska lesů: Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn (úprav) vlny 04 platného územního plánu hl. m. Prahy podáváme tato stanoviska: V případě změn (úprav) U1236/04, U1327/04, U1328/04, U1329/04, U1330/04, U1333/04, U1334/04, U1335/04, U1336/04, U1337/04, U1338/04, U1340/04, U1341/04, U1343/04, U1344/04, U1346/04 a U1348/04 nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974332	Z hlediska ochrany vod: K posouzení nám byl předložen soubor změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zahrnující změny č. U 1236/04, U 1327/04, U 1328/04, U 1329/04, U 1330/04, U 1333/04, U 1334/04, U 1335/04, U 1336/04, U 1337/04, U 1338/04, U 1339/04, U 1340/04, U 1341/04, U 1343/04, U 1344/04, U 1346/04, U 1348/04 a U 1349/04). Z hlediska ochrany vod nemáme k předloženému návrhu změn zásadní připomínky. Změny se týkají především úpravy kódu míry využití území. Změny jsou navrženy mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974351	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh změn vlny úprav 04 ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1343, U 1344, U 1346, U 1348 a U 1349) je z hlediska námi hájených zájmů bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974369	Z hlediska ochrany ovzduší: S návrhem změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (změny č. Z 1236/04, Z 1328/04, Z 1330/04, Z 1333/04, Z 1334/04, Z 1335/04, Z 1336/04, Z 1337/04, Z 1340/04, Z 1341/04, Z 1348/04) souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah Sp.j.			
4	Ministerstvo dopravy Sp.j.			
2	Ministerstvo kultury Sp.j.			
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Jiné	2974478	Po prošetření vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změn vlny 04 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.
6	Ministerstvo obrany Sp.j.			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj Sp.j.			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Sp.j.	Bez připomínek	2974256	Souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ:

Oblast ochrany a využití nerostných surovin

Lokality, které jsou předmětem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území.

Oblast plynárenství a produktvodů

Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.

Oblast elektroenergetiky

Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.

7	Ministerstvo vnitra Sp.j.	Bez připomínek	2974218	Ministerstvo vnitra ČR nemá námítky a připomínky z hlediska zájmů zajištění bezpečnosti státu a s tím souvisejícího sledovaného jevu 82a (elektronické komunikační zařízení).
3	Ministerstvo životního prostředí Sp.j.			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.			
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	Jiné	2974499	Ministerstvo obrany (dále jen „MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014 - 1140 ze dne 5. ledna 2015, jedná, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím

				Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	Jiné	2974522	Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
13	Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj Sp.j.			
8	Státní pozemkový úřad Sp.j.			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.			

3) Vybrané orgány a organizace

165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR Sp.j.	Bez připomínek	2974313	Bez připomínek.
-----	---	----------------	---------	-----------------

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975911	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975934	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je

podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.

-Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k záливce zeleně, oplachu, atd.

-Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2:

„Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“

Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.

-Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j. Jiné

2975963

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:

U řadů do DN 500 včetně
přípojek 1,5 m od vnějšího
líce potrubí
U řadů nad DN
500 2,5 m od
vnějšího líce potrubí

U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky stávajících stok a vodovodních řadů pro veřejnou potřebu musí být projednány se správcem a provozovatelem dotčeného zařízení.

Místa akce:*Praha 5, k.ú. Hlubočepy***Předmět:***Výstavba rodinného domu***Z:***čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/
kód A v ploše OB***Na:***čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/
kód B v ploše OB*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Sp.j.			
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Sp.j.			
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Sp.j.			
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy Sp.j.			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení Sp.j.			
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974298	Z hlediska lesů: Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn (úprav) vlny 04 platného územního plánu hl. m. Prahy podáváme tato stanoviska: V případě změn (úprav) U1236/04, U1327/04, U1328/04, U1329/04, U1330/04, U1333/04, U1334/04, U1335/04, U1336/04, U1337/04, U1338/04, U1340/04, U1341/04, U1343/04, U1344/04, U1346/04 a U1348/04 nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974333	Z hlediska ochrany vod: K posouzení nám byl předložen soubor změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zahrnující změny č. U 1236/04, U 1327/04, U 1328/04, U 1329/04, U 1330/04, U 1333/04, U 1334/04, U 1335/04, U 1336/04, U 1337/04, U 1338/04, U 1339/04, U 1340/04, U 1341/04, U 1343/04, U 1344/04, U 1346/04, U 1348/04 a U 1349/04). Z hlediska ochrany vod nemáme k předloženému návrhu změn zásadní připomínky. Změny se týkají především úpravy kódu míry využití území. Změny jsou navrženy mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974352	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh změn vlny úprav 04 ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1343, U 1344, U 1346, U 1348 a U 1349) je z hlediska námi hájených zájmů bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2974382	Ke změnám č. Z 1327/04, Z 1329/04, Z 1338/04, Z 1339/04, Z 1346/04 a Z 1349/04 dále uvádíme, že vzhledem k tomu, že změny počítají s výstavbou rodinných domů, bude požadována minimalizace vzniku nových spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva (krby, krbové vložky apod.) jakožto doplňkových zdrojů vytápění.
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah Sp.j.			
4	Ministerstvo dopravy Sp.j.			
2	Ministerstvo kultury Sp.j.			
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Jiné	2974479	Po prošetření vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změn vlny 04 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.
6	Ministerstvo obrany Sp.j.			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj Sp.j.			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Sp.j.	Bez připomínek	2974257	Souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ:

Oblast ochrany a využití nerostných surovin

Lokality, které jsou předmětem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území.

Oblast plynárenství a produktvodů

Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.

Oblast elektroenergetiky

Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.

7	Ministerstvo vnitra Sp.j.	Bez připomínek	2974219	Ministerstvo vnitra ČR nemá námitky a připomínky z hlediska zájmů zajištění bezpečnosti státu a s tím souvisejícího sledovaného jevu 82a (elektronické komunikační zařízení).
3	Ministerstvo životního prostředí Sp.j.			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.			
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	Jiné	2974500	Ministerstvo obrany (dále jen „MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014 - 1140 ze dne 5. ledna 2015, jedná, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím

				Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	Jiné	2974523	Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
13	Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj Sp.j.			
8	Státní pozemkový úřad Sp.j.			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.			

3) Vybrané orgány a organizace

165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR Sp.j.	Bez připomínek	2974314	Bez připomínek.
-----	---	----------------	---------	-----------------

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975912	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975935	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je

podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.

-Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.

-Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2:

„Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“

Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.

-Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975953	Lokalita leží v povodí PČOV Holyně, kde byl v souvislosti s vyčerpáním kapacity PČOV vyhlášen v červenci 2020 stóp stav a v současné době nelze povolit napojení nových stavebních záměrů na veřejnou kanalizaci; připojení splaškových vod z nové výstavby na splaškovou kanalizaci v povodí PČOV Holyně bude možné až po realizaci stavby 2. linky PČOV a jejím uvedení do zkušebního provozu; upozorňujeme, že lokalita leží v povodí Klukovického potoka, kde je snížený limit pro vypouštění dešťových vod;
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975964	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího

líce potrubí
U řadů nad DN
500 2,5 m od
vnějšího líce potrubí
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo
v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.
Případné přeložky stávajících stok a vodovodních
řadů pro veřejnou potřebu musí být projednány se
správcem a provozovatelem dotčeného zařízení.

Místa akce:*Praha - Klánovice , k.ú. Klánovice***Předmět:***Nástavba rodinného domu***Z:***čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/
kód A v ploše OB***Na:***čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/
kód B v ploše OB*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Sp.j.			
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Sp.j.			
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Sp.j.			
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy Sp.j.			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení Sp.j.			
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974299	Z hlediska lesů: Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn (úprav) vlny 04 platného územního plánu hl. m. Prahy podáváme tato stanoviska: V případě změn (úprav) U1236/04, U1327/04, U1328/04, U1329/04, U1330/04, U1333/04, U1334/04, U1335/04, U1336/04, U1337/04, U1338/04, U1340/04, U1341/04, U1343/04, U1344/04, U1346/04 a U1348/04 nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974334	Z hlediska ochrany vod: K posouzení nám byl předložen soubor změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zahrnující změny č. U 1236/04, U 1327/04, U 1328/04, U 1329/04, U 1330/04, U 1333/04, U 1334/04, U 1335/04, U 1336/04, U 1337/04, U 1338/04, U 1339/04, U 1340/04, U 1341/04, U 1343/04, U 1344/04, U 1346/04, U 1348/04 a U 1349/04). Z hlediska ochrany vod nemáme k předloženému návrhu změn zásadní připomínky. Změny se týkají především úpravy kódu míry využití území. Změny jsou navrženy mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974353	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh změn vlny úprav 04 ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1343, U 1344, U 1346, U 1348 a U 1349) je z hlediska námi hájených zájmů bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974370	Z hlediska ochrany ovzduší: S návrhem změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (změny č. Z 1236/04, Z 1328/04, Z 1330/04, Z 1333/04, Z 1334/04, Z 1335/04, Z 1336/04, Z 1337/04, Z 1340/04, Z 1341/04, Z 1348/04) souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah Sp.j.			
4	Ministerstvo dopravy Sp.j.			
2	Ministerstvo kultury Sp.j.			
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Jiné	2974480	Po prošetření vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změn vlny 04 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.
6	Ministerstvo obrany Sp.j.			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj Sp.j.			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Sp.j.	Bez připomínek	2974258	Souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ:

Oblast ochrany a využití nerostných surovin

Lokality, které jsou předmětem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území.

Oblast plynárenství a produktvodů

Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.

Oblast elektroenergetiky

Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.

7	Ministerstvo vnitra Sp.j.	Bez připomínek	2974220	Ministerstvo vnitra ČR nemá námitky a připomínky z hlediska zájmů zajištění bezpečnosti státu a s tím souvisejícího sledovaného jevu 82a (elektronické komunikační zařízení).
3	Ministerstvo životního prostředí Sp.j.			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.			
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	Jiné	2974501	Ministerstvo obrany (dále jen „MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014 - 1140 ze dne 5. ledna 2015, jedná, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím

				Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	Jiné	2974524	Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
13	Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj Sp.j.			
8	Státní pozemkový úřad Sp.j.			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.			

3) Vybrané orgány a organizace

165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR Sp.j.	Bez připomínek	2974315	Bez připomínek.
-----	---	----------------	---------	-----------------

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975913	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975936	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je

podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.

-Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k záливce zeleně, oplachu, atd.

-Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2:

„Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“

Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.

-Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j. Jiné

2975965

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:

U řadů do DN 500 včetně
přípojek 1,5 m od vnějšího
líce potrubí
U řadů nad DN
500 2,5 m od
vnějšího líce potrubí

U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky stávajících stok a vodovodních řadů pro veřejnou potřebu musí být projednány se správcem a provozovatelem dotčeného zařízení.

Místa akce:*Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice***Předmět:***Výstavba rodinného domu***Z:***čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/
kód A v ploše OB***Na:***čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/
kód C v ploše OB*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Sp.j.			
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Sp.j.			
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Sp.j.			
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy Sp.j.			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení Sp.j.			
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974300	Z hlediska lesů: Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn (úprav) vlny 04 platného územního plánu hl. m. Prahy podáváme tato stanoviska: V případě změn (úprav) U1236/04, U1327/04, U1328/04, U1329/04, U1330/04, U1333/04, U1334/04, U1335/04, U1336/04, U1337/04, U1338/04, U1340/04, U1341/04, U1343/04, U1344/04, U1346/04 a U1348/04 nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974335	Z hlediska ochrany vod: K posouzení nám byl předložen soubor změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zahrnující změny č. U 1236/04, U 1327/04, U 1328/04, U 1329/04, U 1330/04, U 1333/04, U 1334/04, U 1335/04, U 1336/04, U 1337/04, U 1338/04, U 1339/04, U 1340/04, U 1341/04, U 1343/04, U 1344/04, U 1346/04, U 1348/04 a U 1349/04). Z hlediska ochrany vod nemáme k předloženému návrhu změn zásadní připomínky. Změny se týkají především úpravy kódu míry využití území. Změny jsou navrženy mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974354	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh změn vlny úprav 04 ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1343, U 1344, U 1346, U 1348 a U 1349) je z hlediska námi hájených zájmů bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974371	Z hlediska ochrany ovzduší: S návrhem změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (změny č. Z 1236/04, Z 1328/04, Z 1330/04, Z 1333/04, Z 1334/04, Z 1335/04, Z 1336/04, Z 1337/04, Z 1340/04, Z 1341/04, Z 1348/04) souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah Sp.j.			
4	Ministerstvo dopravy Sp.j.			
2	Ministerstvo kultury Sp.j.			
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Jiné	2974481	Po prošetření vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změn vlny 04 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.
6	Ministerstvo obrany Sp.j.			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj Sp.j.			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Sp.j.	Bez připomínek	2974259	Souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ:

Oblast ochrany a využití nerostných surovin

Lokality, které jsou předmětem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území.

Oblast plynárenství a produktvodů

Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.

Oblast elektroenergetiky

Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.

7	Ministerstvo vnitra Sp.j.	Bez připomínek	2974221	Ministerstvo vnitra ČR nemá námítky a připomínky z hlediska zájmů zajištění bezpečnosti státu a s tím souvisejícího sledovaného jevu 82a (elektronické komunikační zařízení).
3	Ministerstvo životního prostředí Sp.j.			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.			
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	Jiné	2974502	Ministerstvo obrany (dále jen „MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014 - 1140 ze dne 5. ledna 2015, jedná, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím

				Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	Jiné	2974525	Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
13	Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj Sp.j.			
8	Státní pozemkový úřad Sp.j.			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.			

3) Vybrané orgány a organizace

165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR Sp.j.	Bez připomínek	2974316	Bez připomínek.
-----	---	----------------	---------	-----------------

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975914	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975937	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je

podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.

-Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k záливce zeleně, oplachu, atd.

-Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2:

„Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“

Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.

-Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j. Jiné

2975966

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:

U řadů do DN 500 včetně
přípojek 1,5 m od vnějšího
líce potrubí
U řadů nad DN
500 2,5 m od
vnějšího líce potrubí

U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky stávajících stok a vodovodních řadů pro veřejnou potřebu musí být projednány se správcem a provozovatelem dotčeného zařízení.

Místa akce:*Praha 13, k.ú. Stodůlky***Předmět:***Odstranění kódu míry využití území - stavební rozvoj stávajícího autosalonu invest - s.r.o.***Z:***všeobecně smíšené s kódem míry využití území C /SV-C/
kód C v ploše SV***Na:***všeobecně smíšené /SV/
plocha SV bez kódu*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Sp.j.			
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Sp.j.	2974469	Na základě dopisu č.j. MHMP 1221091/2020 ze dne 11. 8. 2020 o společném jednání o návrzích změny Z1334/04 „Zalesnění a stabilizace vodního režimu, posílení ekologické stability“ je uveden v k. ú. Běchovice pozemek p. č. 1430/16. Tento pozemek byl vybrán, v souladu s Memorandem o zřízení sítě integrovaných výjezdových center HZS hl. m. Prahy a Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy (dále jen „ZZS hl. m. Prahy“ uzavřeném mezi Hlavním městem Prahou, HZS hl. m. Prahy a ZZS hl. m. Prahy a na základě provedené analýzy zajištění požární ochrany jednotkami HZS hl. m. Prahy a zpracovaného „Konceptního dokumentu rozvoje Hasičského sboru hl. m. Prahy, pro vybudování nového výjezdového centra HZS hl. m. Prahy a ZZS hl. m. Prahy, příp. hasičskou stanicí.	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Sp.j.			

14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy Sp.j.			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení Sp.j.			
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974301	Z hlediska lesů: Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn (úprav) vlny 04 platného územního plánu hl. m. Prahy podáváme tato stanoviska: V případě změn (úprav) U1236/04, U1327/04, U1328/04, U1329/04, U1330/04, U1333/04, U1334/04, U1335/04, U1336/04, U1337/04, U1338/04, U1340/04, U1341/04, U1343/04, U1344/04, U1346/04 a U1348/04 nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974336	Z hlediska ochrany vod: K posouzení nám byl předložen soubor změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zahrnující změny č. U 1236/04, U 1327/04, U 1328/04, U 1329/04, U 1330/04, U 1333/04, U 1334/04, U 1335/04, U 1336/04, U 1337/04, U 1338/04, U 1339/04, U 1340/04, U 1341/04, U 1343/04, U 1344/04, U 1346/04, U 1348/04 a U 1349/04). Z hlediska ochrany vod nemáme k předloženému návrhu změn zásadní připomínky. Změny se týkají především úpravy kódu míry využití území. Změny jsou navrženy mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974355	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh změn vlny úprav 04 ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1343, U 1344, U 1346, U 1348 a U 1349) je z hlediska námi hájených zájmů bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974372	Z hlediska ochrany ovzduší: S návrhem změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (změny č. Z 1236/04, Z 1328/04, Z 1330/04, Z 1333/04, Z 1334/04, Z 1335/04, Z 1336/04, Z 1337/04, Z 1340/04, Z 1341/04, Z 1348/04) souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah Sp.j.			

4	Ministerstvo dopravy Sp.j.			
2	Ministerstvo kultury Sp.j.			
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Jiné	2974482	Po prošetření vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změn vlny 04 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.
6	Ministerstvo obrany Sp.j.			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj Sp.j.			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Sp.j.	Bez připomínek	2974260	Souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ: <u>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</u> Lokality, které jsou předmětem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. <u>Oblast plynárenství a produktovodů</u> Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy. <u>Oblast elektroenergetiky</u> Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.
7	Ministerstvo vnitra Sp.j.	Jiné	2974213	V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k návrhům změn vlny 04 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemá Ministerstvo vnitra ČR námitky a připomínky z hlediska zájmů zajištění bezpečnosti státu a s tím souvisejícího sledovaného jevu 82a (elektronické komunikační zařízení), pokud bude dodržena ochrana stávajících RRL spojů Ministerstva vnitra ČR u navrhovaných změn U 1334/04, U 1344/04, U 1349/04. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by zasahovaly do uvedeného ochranného pásma, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného správního řízení bylo vyžádáno stanovisko Ministerstva vnitra ČR.

3	Ministerstvo životního prostředí Sp.j.		
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.		
16	Odbor ochrany územních zájmů Jiné Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	2974503	<p>Ministerstvo obrany (dále jen „MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014 - 1140 ze dne 5. ledna 2015, jedním, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace.</p> <p>Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</p>
16	Odbor ochrany územních zájmů Jiné Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	2974526	<p>Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.</p>
13	Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj Sp.j.		
8	Státní pozemkový úřad Sp.j.		

11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost Sp.j.

3) Vybrané orgány a organizace

165 Institut plánování a rozvoje Bez připomínek
hlavního města Prahy - ředitel IPR
Sp.j.

2974317

Bez připomínek.

4) Ostatní podněty

188 Pražská vodohospodářská Jiné
společnost a.s. Sp.j.

2975915

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:

Obecné připomínky:

- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.

- Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188 Pražská vodohospodářská Jiné
společnost a.s. Sp.j.

2975938

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:

Obecné připomínky:

- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.

-Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.

-Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: „*Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby*

nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.
Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.
-Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975967	<p>V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:</p> <p>U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky stávajících stok a vodovodních řadů pro veřejnou potřebu musí být projednány se správcem a provozovatelem dotčeného zařízení.</p>
-----	---	------	---------	--

Místa akce:*Praha - Újezd, k.ú. Újezd u Průhonic***Předmět:***Výstavba 2 rodinných domů***Z:***čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/
kód A v ploše OB***Na:***čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/
kód B v ploše OB*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Sp.j.			
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Sp.j.			
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Sp.j.			
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy Sp.j.			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení Sp.j.			
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974302	Z hlediska lesů: Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn (úprav) vlny 04 platného územního plánu hl. m. Prahy podáváme tato stanoviska: V případě změn (úprav) U1236/04, U1327/04, U1328/04, U1329/04, U1330/04, U1333/04, U1334/04, U1335/04, U1336/04, U1337/04, U1338/04, U1340/04, U1341/04, U1343/04, U1344/04, U1346/04 a U1348/04 nejsou námi

chráněné zájmy dotčeny.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974337	Z hlediska ochrany vod: K posouzení nám byl předložen soubor změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zahrnující změny č. U 1236/04, U 1327/04, U 1328/04, U 1329/04, U 1330/04, U 1333/04, U 1334/04, U 1335/04, U 1336/04, U 1337/04, U 1338/04, U 1339/04, U 1340/04, U 1341/04, U 1343/04, U 1344/04, U 1346/04, U 1348/04 a U 1349/04). Z hlediska ochrany vod nemáme k předloženému návrhu změn zásadní připomínky. Změny se týkají především úpravy kódu míry využití území. Změny jsou navrženy mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974356	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh změn vlny úprav 04 ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1343, U 1344, U 1346, U 1348 a U 1349) je z hlediska námi hájených zájmů bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974373	Z hlediska ochrany ovzduší: S návrhem změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (změny č. Z 1236/04, Z 1328/04, Z 1330/04, Z 1333/04, Z 1334/04, Z 1335/04, Z 1336/04, Z 1337/04, Z 1340/04, Z 1341/04, Z 1348/04) souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah Sp.j.			
4	Ministerstvo dopravy Sp.j.			
2	Ministerstvo kultury Sp.j.			
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Jiné	2974483	Po prošetření vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změn vlny 04 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.
6	Ministerstvo obrany Sp.j.			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj Sp.j.			

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Sp.j.	Bez připomínek	2974261	<p>Souhlasíme bez připomínek.</p> <p>ODŮVODNĚNÍ:</p> <p><u>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</u> Lokality, které jsou předmětem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území.</p> <p><u>Oblast plynárenství a produktovodů</u> Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.</p> <p><u>Oblast elektroenergetiky</u> Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>
7	Ministerstvo vnitra Sp.j.	Bez připomínek	2974222	<p>Ministerstvo vnitra ČR nemá námítky a připomínky z hlediska zájmů zajištění bezpečnosti státu a s tím souvisejícího sledovaného jevu 82a (elektronické komunikační zařízení).</p>
3	Ministerstvo životního prostředí Sp.j.			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.			
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	Jiné	2974504	<p>Ministerstvo obrany (dále jen „MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014 - 1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně</p>

16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	Jiné	2974527	plánovací dokumentace. Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
13	Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj Sp.j.			
8	Státní pozemkový úřad Sp.j.			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.			

3) Vybrané orgány a organizace

165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR Sp.j.	Bez připomínek	2974318	Bez připomínek.
-----	---	----------------	---------	-----------------

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975916	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975930	Je nutno respektovat stávající řad DN 200, který prochází řešeným pozemkem.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975939	<p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:</p> <p>Obecné připomínky:</p> <p>- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.</p> <p>- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.</p> <p>- Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: <i>„Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“</i></p> <p>Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.</p> <p>- Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975954	<p>Lokalita leží v povodí PČOV Újezd u Pruhonic, kde je v současné době vyhlášen stop stav. PČOV je kapacitně vyčerpaná. Souhlas s napojením stavby bude možno vydat až po plánovaném zkapacitnění této PČOV a jejím uvedení do zkušebního provozu (podmíněno majetko-právním vypořádáním pozemků);</p>
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975968	<p>V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:</p>

U řadů do DN 500 včetně
přípojek 1,5 m od vnějšího
líce potrubí
U řadů nad DN
500 2,5 m od
vnějšího líce potrubí
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo
v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.
Případné přeložky stávajících stok a vodovodních
řadů pro veřejnou potřebu musí být projednány se
správcem a provozovatelem dotčeného zařízení.

Místa akce:*Praha - Křeslice , k.ú. Křeslice***Předmět:***Výstavba druhého malého rodinného domu***Z:***čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/
kód A v ploše OB***Na:***čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/
kód B v ploše OB*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Sp.j.			
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Sp.j.			
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Sp.j.			
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy Sp.j.			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení Sp.j.			
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974303	Z hlediska lesů: Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn (úprav) vlny 04 platného územního plánu hl. m. Prahy podáváme tato stanoviska: V případě změn (úprav) U1236/04, U1327/04, U1328/04, U1329/04, U1330/04, U1333/04, U1334/04, U1335/04, U1336/04, U1337/04, U1338/04, U1340/04, U1341/04, U1343/04, U1344/04, U1346/04 a U1348/04 nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974338	Z hlediska ochrany vod: K posouzení nám byl předložen soubor změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zahrnující změny č. U 1236/04, U 1327/04, U 1328/04, U 1329/04, U 1330/04, U 1333/04, U 1334/04, U 1335/04, U 1336/04, U 1337/04, U 1338/04, U 1339/04, U 1340/04, U 1341/04, U 1343/04, U 1344/04, U 1346/04, U 1348/04 a U 1349/04). Z hlediska ochrany vod nemáme k předloženému návrhu změn zásadní připomínky. Změny se týkají především úpravy kódu míry využití území. Změny jsou navrženy mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974357	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh změn vlny úprav 04 ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1343, U 1344, U 1346, U 1348 a U 1349) je z hlediska námi hájených zájmů bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974374	Z hlediska ochrany ovzduší: S návrhem změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (změny č. Z 1236/04, Z 1328/04, Z 1330/04, Z 1333/04, Z 1334/04, Z 1335/04, Z 1336/04, Z 1337/04, Z 1340/04, Z 1341/04, Z 1348/04) souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah Sp.j.			
4	Ministerstvo dopravy Sp.j.			
2	Ministerstvo kultury Sp.j.			
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Jiné	2974484	Po prošetření vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změn vlny 04 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.
6	Ministerstvo obrany Sp.j.			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj Sp.j.			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Sp.j.	Bez připomínek	2974262	Souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ:

Oblast ochrany a využití nerostných surovin

Lokality, které jsou předmětem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území.

Oblast plynárenství a produktvodů

Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.

Oblast elektroenergetiky

Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.

7	Ministerstvo vnitra Sp.j.	Bez připomínek	2974223	Ministerstvo vnitra ČR nemá námítky a připomínky z hlediska zájmů zajištění bezpečnosti státu a s tím souvisejícího sledovaného jevu 82a (elektronické komunikační zařízení).
3	Ministerstvo životního prostředí Sp.j.			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.			
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	Jiné	2974505	Ministerstvo obrany (dále jen „MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014 - 1140 ze dne 5. ledna 2015, jedná, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím

				Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	Jiné	2974528	Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
13	Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj Sp.j.			
8	Státní pozemkový úřad Sp.j.			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.			

3) Vybrané orgány a organizace

165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR Sp.j.	Bez připomínek	2974319	Bez připomínek.
-----	---	----------------	---------	-----------------

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975917	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975940	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je

podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.

-Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k záливce zeleně, oplachu, atd.

-Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2:

„Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“

Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.

-Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j. Jiné

2975969

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:

U řadů do DN 500 včetně
přípojek 1,5 m od vnějšího
líce potrubí
U řadů nad DN
500 2,5 m od
vnějšího líce potrubí

U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky stávajících stok a vodovodních řadů pro veřejnou potřebu musí být projednány se správcem a provozovatelem dotčeného zařízení.

Místa akce:*Praha - Újezd, k.ú. Újezd u Průhonic***Předmět:***Výstavba rodinného domu***Z:***čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/
kód A v ploše OB***Na:***čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/
kód B v ploše OB*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Sp.j.			
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Sp.j.			
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Sp.j.			
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy Sp.j.			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení Sp.j.			
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974304	Z hlediska lesů: Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn (úprav) vlny 04 platného územního plánu hl. m. Prahy podáváme tato stanoviska: V případě změn (úprav) U1236/04, U1327/04, U1328/04, U1329/04, U1330/04, U1333/04, U1334/04, U1335/04, U1336/04, U1337/04, U1338/04, U1340/04, U1341/04, U1343/04, U1344/04, U1346/04 a U1348/04 nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974339	Z hlediska ochrany vod: K posouzení nám byl předložen soubor změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zahrnující změny č. U 1236/04, U 1327/04, U 1328/04, U 1329/04, U 1330/04, U 1333/04, U 1334/04, U 1335/04, U 1336/04, U 1337/04, U 1338/04, U 1339/04, U 1340/04, U 1341/04, U 1343/04, U 1344/04, U 1346/04, U 1348/04 a U 1349/04). Z hlediska ochrany vod nemáme k předloženému návrhu změn zásadní připomínky. Změny se týkají především úpravy kódu míry využití území. Změny jsou navrženy mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974358	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh změn vlny úprav 04 ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1343, U 1344, U 1346, U 1348 a U 1349) je z hlediska námi hájených zájmů bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974375	Z hlediska ochrany ovzduší: S návrhem změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (změny č. Z 1236/04, Z 1328/04, Z 1330/04, Z 1333/04, Z 1334/04, Z 1335/04, Z 1336/04, Z 1337/04, Z 1340/04, Z 1341/04, Z 1348/04) souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah Sp.j.			
4	Ministerstvo dopravy Sp.j.			
2	Ministerstvo kultury Sp.j.			
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Jiné	2974485	Po prošetření vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změn vlny 04 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.
6	Ministerstvo obrany Sp.j.			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj Sp.j.			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Sp.j.	Bez připomínek	2974263	Souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ:

Oblast ochrany a využití nerostných surovin

Lokality, které jsou předmětem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území.

Oblast plynárenství a produktvodů

Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.

Oblast elektroenergetiky

Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.

7	Ministerstvo vnitra Sp.j.	Bez připomínek	2974224	Ministerstvo vnitra ČR nemá námítky a připomínky z hlediska zájmů zajištění bezpečnosti státu a s tím souvisejícího sledovaného jevu 82a (elektronické komunikační zařízení).
3	Ministerstvo životního prostředí Sp.j.			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.			
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	Jiné	2974506	Ministerstvo obrany (dále jen „MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014 - 1140 ze dne 5. ledna 2015, jedná, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím

				Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	Jiné	2974529	Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
13	Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj Sp.j.			
8	Státní pozemkový úřad Sp.j.			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.			

3) Vybrané orgány a organizace

165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR Sp.j.	Bez připomínek	2974320	Bez připomínek.
-----	---	----------------	---------	-----------------

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975918	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975941	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je

podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.

-Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k záливce zeleně, oplachu, atd.

-Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2:

„Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“

Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.

-Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j. Jiné

2975970

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:

U řadů do DN 500 včetně
přípojek 1,5 m od vnějšího
líce potrubí
U řadů nad DN
500 2,5 m od
vnějšího líce potrubí

U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky stávajících stok a vodovodních řadů pro veřejnou potřebu musí být projednány se správcem a provozovatelem dotčeného zařízení.

Místa akce:*Praha - Lipence , k.ú. Lipence***Předmět:***Výstavba rodinného domu***Z:***čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/
kód A v ploše OB***Na:***čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/
kód B, případně C v ploše OB*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Sp.j.			
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Sp.j.			
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Sp.j.			
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy Sp.j.			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení Sp.j.			
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974305	Z hlediska lesů: Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn (úprav) vlny 04 platného územního plánu hl. m. Prahy podáváme tato stanoviska: V případě změn (úprav) U1236/04, U1327/04, U1328/04, U1329/04, U1330/04, U1333/04, U1334/04, U1335/04, U1336/04, U1337/04, U1338/04, U1340/04, U1341/04, U1343/04, U1344/04, U1346/04 a U1348/04 nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2974348	Z hlediska ochrany vod: Všechny změny jsou navrženy mimo stanovené záplavové území s výjimkou změny č. U 1338, která navrhuje zvýšení kódu míry využití území pro potřeby výstavby rodinného domu OB-A → OB-B v části Lipenců, kde je stanoveno záplavové území Berounky, přičemž nejde o území chráněné protipovodňovými opatřeními. Západní část pozemku parc. č. 1007 v k. ú. Lipence zasahuje do aktivní zóny záplavového území. Této části (ZMK) se však navrhovaná změna nedotkne. Se změnou U 1338 souhlasíme s upozorněním, že budoucí záměry budou posuzovány vodoprávním úřadem Městské části Praha 16 podle ust. § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Dále musí stavba respektovat požadavky uvedené v ust. § 20 a § 65 nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy).
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974359	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh změn vlny úprav 04 ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1343, U 1344, U 1346, U 1348 a U 1349) je z hlediska námi hájených zájmů bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2974383	Ke změnám č. Z 1327/04, Z 1329/04, Z 1338/04, Z 1339/04, Z 1346/04 a Z 1349/04 dále uvádíme, že vzhledem k tomu, že změny počítají s výstavbou rodinných domů, bude požadována minimalizace vzniku nových spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva (krby, krbové vložky apod.) jakožto doplňkových zdrojů vytápění.
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah Sp.j.			
4	Ministerstvo dopravy Sp.j.			
2	Ministerstvo kultury Sp.j.			
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Jiné	2974486	Po prošetření vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změn vlny 04 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.

6	Ministerstvo obrany Sp.j.		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj Sp.j.		
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek Sp.j.	2974264	<p>Souhlasíme bez připomínek.</p> <p>ODŮVODNĚNÍ:</p> <p><u>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</u> Lokality, které jsou předmětem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území.</p> <p><u>Oblast plynárenství a produktovodů</u> Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.</p> <p><u>Oblast elektroenergetiky</u> Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>
7	Ministerstvo vnitra Sp.j. Bez připomínek	2974225	<p>Ministerstvo vnitra ČR nemá námitky a připomínky z hlediska zájmů zajištění bezpečnosti státu a s tím souvisejícího sledovaného jevu 82a (elektronické komunikační zařízení).</p>
3	Ministerstvo životního prostředí Sp.j.		
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.		
16	Odbor ochrany územních zájmů Jiné Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	2974507	<p>Ministerstvo obrany (dále jen „MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014 - 1140 ze dne 5. ledna 2015, jedná, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech</p>

			územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	Jiné	2974530
			Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
13	Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj Sp.j.		
8	Státní pozemkový úřad Sp.j.		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.		

3) Vybrané orgány a organizace

165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR Sp.j.	Bez připomínek	2974321	Bez připomínek.
-----	---	----------------	---------	-----------------

4) Ostatní podněty

181	Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j.	Jiné	2974463	Lokalita se nachází v záplavovém území významného vodního toku Berounka, které bylo stanoveno Magistrátem hlavního města Prahy dne 21. 8. 2003 pod č. j. MHMP-118671/2003/VYS/Po/Ku a částečně v jeho vymezené aktivní zóně. Lokalita se nachází v oblastí s vysokým a středním povodňovým ohrožením dle Plánu pro zvládání povodňových rizik. Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území významného vodního toku Berounka IDVT 10100011 a Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.
-----	------------------------------------	------	---------	--

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975919	<p>Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:</p> <p>Obecné připomínky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975931	Lokalita leží v k. ú. Lipence, kde vodovodní síť není ve správě PVS.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975942	<p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:</p> <p>Obecné připomínky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k záливce zeleně, oplachu, atd. - Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: <i>„Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“</i> Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. - Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování

následných stupňů projektové dokumentace.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975955	Upozorňujeme, že v řešené lokalitě není vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu;
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975971	<p>V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:</p> <p>U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí</p> <p>U řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí</p> <p>U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.</p> <p>Případné přeložky stávajících stok a vodovodních řadů pro veřejnou potřebu musí být projednány se správcem a provozovatelem dotčeného zařízení.</p>

Místa akce:*Praha 6, k.ú. Dejvice***Předmět:***Výstavba rodinného domu***Z:***čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/
kód A v ploše OB***Na:***čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/
kód B v ploše OB*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Sp.j.			
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Sp.j.			
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Sp.j.			
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy Sp.j.			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení Sp.j.			
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j. Jiné	2974293	Z hlediska lesů: Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn (úprav) vlny 04 platného územního plánu hl. m. Prahy podáváme tato stanoviska: Se změnami (úpravami) č. U1339/04 a U1349/04 souhlasíme, upozorňujeme ovšem, že se nalézají ve vzdálenosti do 50 m od lesa. Pro umístování staveb v ochranném pásmu lesa je nutný souhlas orgánu státní správy lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění)	

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974340	Z hlediska ochrany vod: K posouzení nám byl předložen soubor změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zahrnující změny č. U 1236/04, U 1327/04, U 1328/04, U 1329/04, U 1330/04, U 1333/04, U 1334/04, U 1335/04, U 1336/04, U 1337/04, U 1338/04, U 1339/04, U 1340/04, U 1341/04, U 1343/04, U 1344/04, U 1346/04, U 1348/04 a U 1349/04). Z hlediska ochrany vod nemáme k předloženému návrhu změn zásadní připomínky. Změny se týkají především úpravy kódu míry využití území. Změny jsou navrženy mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974360	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh změn vlny úprav 04 ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1343, U 1344, U 1346, U 1348 a U 1349) je z hlediska námi hájených zájmů bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2974384	Ke změnám č. Z 1327/04, Z 1329/04, Z 1338/04, Z 1339/04, Z 1346/04 a Z 1349/04 dále uvádíme, že vzhledem k tomu, že změny počítají s výstavbou rodinných domů, bude požadována minimalizace vzniku nových spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva (krby, krbové vložky apod.) jakožto doplňkových zdrojů vytápění.
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah Sp.j.			
4	Ministerstvo dopravy Sp.j.			
2	Ministerstvo kultury Sp.j.			
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Jiné	2974487	Po prošetření vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změn vlny 04 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.
6	Ministerstvo obrany Sp.j.			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj Sp.j.			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Sp.j.	Bez připomínek	2974265	Souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ:

Oblast ochrany a využití nerostných surovin

Lokality, které jsou předmětem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území.

Oblast plynárenství a produktvodů

Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.

Oblast elektroenergetiky

Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.

7	Ministerstvo vnitra Sp.j.	Bez připomínek	2974226	Ministerstvo vnitra ČR nemá námítky a připomínky z hlediska zájmů zajištění bezpečnosti státu a s tím souvisejícího sledovaného jevu 82a (elektronické komunikační zařízení).
3	Ministerstvo životního prostředí Sp.j.			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.			
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	Jiné	2974508	Ministerstvo obrany (dále jen „MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014 - 1140 ze dne 5. ledna 2015, jedná, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím

				Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	Jiné	2974531	Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
13	Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj Sp.j.			
8	Státní pozemkový úřad Sp.j.			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.			

3) Vybrané orgány a organizace

165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR Sp.j.	Bez připomínek	2974322	Bez připomínek.
-----	---	----------------	---------	-----------------

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975920	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975943	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je

podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.

-Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k záливce zeleně, oplachu, atd.

-Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2:

„Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“

Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.

-Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975956	Upozorňujeme, že lokalita leží v území, které je odkanalizováno čerpáním odpadních vod na ÚČOV Praha pomocí ČSOV Roztocká, která má v současné době limitovanou kapacitu;
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975972	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Případné přeložky stávajících stok a vodovodních řadů pro veřejnou potřebu musí být projednány se správcem a provozovatelem dotčeného zařízení.

Místa akce:*Praha - Klánovice , k.ú. Klánovice***Předmět:***změna kódu míry využití území - využití podkroví jako obytné části RD***Z:***čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/
kód A v ploše OB***Na:***čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/
kód B v ploše OB*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Sp.j.			
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Sp.j.			
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Sp.j.			
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy Sp.j.			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení Sp.j.			
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974306	Z hlediska lesů: Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn (úprav) vlny 04 platného územního plánu hl. m. Prahy podáváme tato stanoviska: V případě změn (úprav) U1236/04, U1327/04, U1328/04, U1329/04, U1330/04, U1333/04, U1334/04, U1335/04, U1336/04, U1337/04, U1338/04, U1340/04, U1341/04, U1343/04, U1344/04, U1346/04 a U1348/04 nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974341	Z hlediska ochrany vod: K posouzení nám byl předložen soubor změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zahrnující změny č. U 1236/04, U 1327/04, U 1328/04, U 1329/04, U 1330/04, U 1333/04, U 1334/04, U 1335/04, U 1336/04, U 1337/04, U 1338/04, U 1339/04, U 1340/04, U 1341/04, U 1343/04, U 1344/04, U 1346/04, U 1348/04 a U 1349/04). Z hlediska ochrany vod nemáme k předloženému návrhu změn zásadní připomínky. Změny se týkají především úpravy kódu míry využití území. Změny jsou navrženy mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974361	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh změn vlny úprav 04 ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1343, U 1344, U 1346, U 1348 a U 1349) je z hlediska námi hájených zájmů bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974376	Z hlediska ochrany ovzduší: S návrhem změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (změny č. Z 1236/04, Z 1328/04, Z 1330/04, Z 1333/04, Z 1334/04, Z 1335/04, Z 1336/04, Z 1337/04, Z 1340/04, Z 1341/04, Z 1348/04) souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah Sp.j.			
4	Ministerstvo dopravy Sp.j.			
2	Ministerstvo kultury Sp.j.			
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Jiné	2974488	Po prošetření vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změn vlny 04 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.
6	Ministerstvo obrany Sp.j.			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj Sp.j.			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Sp.j.	Bez připomínek	2974266	Souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ:

Oblast ochrany a využití nerostných surovin

Lokality, které jsou předmětem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území.

Oblast plynárenství a produktvodů

Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.

Oblast elektroenergetiky

Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.

7	Ministerstvo vnitra Sp.j.	Bez připomínek	2974227	Ministerstvo vnitra ČR nemá námítky a připomínky z hlediska zájmů zajištění bezpečnosti státu a s tím souvisejícího sledovaného jevu 82a (elektronické komunikační zařízení).
3	Ministerstvo životního prostředí Sp.j.			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.			
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	Jiné	2974509	Ministerstvo obrany (dále jen „MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014 - 1140 ze dne 5. ledna 2015, jedná, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím

				Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	Jiné	2974532	Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
13	Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj Sp.j.			
8	Státní pozemkový úřad Sp.j.			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.			

3) Vybrané orgány a organizace

165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR Sp.j.	Bez připomínek	2974323	Bez připomínek.
-----	---	----------------	---------	-----------------

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975921	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975944	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je

podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.

-Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.

-Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2:

„Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“

Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.

-Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975957	Upozorňujeme, že lokalita leží v povodí Rokytky, kde je snížený limit pro vypouštění dešťových vod;
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975973	<p>V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:</p> <p>U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí</p> <p>U řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí</p> <p>U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.</p> <p>Případné přeložky stávajících stok a vodovodních řadů pro veřejnou potřebu musí být projednány se</p>

správcem a provozovatelem dotčeného zařízení.

Místa akce:*Praha - Šeberov, k.ú. Šeberov***Předmět:***Přístavba verandy (6 m2) k rodinnému domu***Z:***čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/
kód A v ploše OB***Na:***čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/
kód B v ploše OB*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Sp.j.			
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Sp.j.			
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Sp.j.			
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy Sp.j.			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení Sp.j.			
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974307	Z hlediska lesů: Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn (úprav) vlny 04 platného územního plánu hl. m. Prahy podáváme tato stanoviska: V případě změn (úprav) U1236/04, U1327/04, U1328/04, U1329/04, U1330/04, U1333/04, U1334/04, U1335/04, U1336/04, U1337/04, U1338/04, U1340/04, U1341/04, U1343/04, U1344/04, U1346/04 a U1348/04 nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974342	Z hlediska ochrany vod: K posouzení nám byl předložen soubor změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zahrnující změny č. U 1236/04, U 1327/04, U 1328/04, U 1329/04, U 1330/04, U 1333/04, U 1334/04, U 1335/04, U 1336/04, U 1337/04, U 1338/04, U 1339/04, U 1340/04, U 1341/04, U 1343/04, U 1344/04, U 1346/04, U 1348/04 a U 1349/04). Z hlediska ochrany vod nemáme k předloženému návrhu změn zásadní připomínky. Změny se týkají především úpravy kódu míry využití území. Změny jsou navrženy mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974362	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh změn vlny úprav 04 ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1343, U 1344, U 1346, U 1348 a U 1349) je z hlediska námi hájených zájmů bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974377	Z hlediska ochrany ovzduší: S návrhem změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (změny č. Z 1236/04, Z 1328/04, Z 1330/04, Z 1333/04, Z 1334/04, Z 1335/04, Z 1336/04, Z 1337/04, Z 1340/04, Z 1341/04, Z 1348/04) souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah Sp.j.			
4	Ministerstvo dopravy Sp.j.			
2	Ministerstvo kultury Sp.j.			
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Jiné	2974489	Po prošetření vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změn vlny 04 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.
6	Ministerstvo obrany Sp.j.			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj Sp.j.			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Sp.j.	Bez připomínek	2974267	Souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ:

Oblast ochrany a využití nerostných surovin

Lokality, které jsou předmětem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území.

Oblast plynárenství a produktvodů

Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.

Oblast elektroenergetiky

Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.

7	Ministerstvo vnitra Sp.j.	Bez připomínek	2974228	Ministerstvo vnitra ČR nemá námítky a připomínky z hlediska zájmů zajištění bezpečnosti státu a s tím souvisejícího sledovaného jevu 82a (elektronické komunikační zařízení).
3	Ministerstvo životního prostředí Sp.j.			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.			
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	Jiné	2974510	Ministerstvo obrany (dále jen „MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014 - 1140 ze dne 5. ledna 2015, jedná, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím

				Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	Jiné	2974533	Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
13	Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj Sp.j.			
8	Státní pozemkový úřad Sp.j.			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.			

3) Vybrané orgány a organizace

165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR Sp.j.	Bez připomínek	2974324	Bez připomínek.
-----	---	----------------	---------	-----------------

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975922	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975945	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je

podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.

-Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k záливce zeleně, oplachu, atd.

-Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2:

„Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“

Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.

-Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j. Jiné

2975974

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:

U řadů do DN 500 včetně
přípojek 1,5 m od vnějšího
líce potrubí
U řadů nad DN
500 2,5 m od
vnějšího líce potrubí

U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky stávajících stok a vodovodních řadů pro veřejnou potřebu musí být projednány se správcem a provozovatelem dotčeného zařízení.

Místa akce:

Praha 6, k.ú. Ruzyně Praha 17, k.ú. Řepy

Předmět:

Podpora projektu "Domov seniorů Jiviny", rozšíření požadavku na celou dotčenou funkční plochu

Z:

*čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/
kód A v ploše OB*

Na:

*čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/
kód B v ploše OB*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Sp.j.			
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Sp.j.			
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Sp.j.			
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy Sp.j.			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení Sp.j.			
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974309	Z hlediska lesů: Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn (úprav) vlny 04 platného územního plánu hl. m. Prahy podáváme tato stanoviska: V případě změn (úprav) U1236/04, U1327/04, U1328/04, U1329/04, U1330/04, U1333/04, U1334/04, U1335/04, U1336/04, U1337/04, U1338/04, U1340/04, U1341/04, U1343/04, U1344/04, U1346/04 a U1348/04 nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974343	Z hlediska ochrany vod: K posouzení nám byl předložen soubor změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zahrnující změny č. U 1236/04, U 1327/04, U 1328/04, U 1329/04, U 1330/04, U 1333/04, U 1334/04, U 1335/04, U 1336/04, U 1337/04, U 1338/04, U 1339/04, U 1340/04, U 1341/04, U 1343/04, U 1344/04, U 1346/04, U 1348/04 a U 1349/04). Z hlediska ochrany vod nemáme k předloženému návrhu změn zásadní připomínky. Změny se týkají především úpravy kódu míry využití území. Změny jsou navrženy mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974363	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh změn vlny úprav 04 ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1343, U 1344, U 1346, U 1348 a U 1349) je z hlediska námi hájených zájmů bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2976189	Z hlediska ochrany ovzduší: Ke změnám č. Z 1343/04 a Z 1344/04 máme následující připomínky. Navrhované změny se nachází v oblastech, kde dochází k překračování imisního limitu ročních koncentrací benzo(a)pyrenu. Pro budoucí zástavbu požadujeme minimalizovat množství nových zdrojů znečišťování ovzduší. Budeme proto upřednostňovat využití bezemisních zdrojů vytápění (tepelná čerpadla, elektrické kotle apod.). Upozorňujeme, že u budoucích návrhů záměrů budou vyžadovány požadavky vyplývající z hlavního koncepčního dokumentu z hlediska ochrany ovzduší – Programu zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01, který přijalo HMP jako závazný dokument s cílem v co nejkratší době dosáhnout imisních limitů na celém území města a trvale je udržet.
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah Sp.j.			
4	Ministerstvo dopravy Sp.j.			
2	Ministerstvo kultury Sp.j.			
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Jiné	2974491	Po prošetření vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu

změn vlny 04 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.

6	Ministerstvo obrany Sp.j.			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj Sp.j.			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Sp.j.	Bez připomínek	2974269	Souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ: <u>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</u> Lokality, které jsou předmětem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. <u>Oblast plynárenství a produktovodů</u> Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy. <u>Oblast elektroenergetiky</u> Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.
7	Ministerstvo vnitra Sp.j.	Bez připomínek	2974230	Ministerstvo vnitra ČR nemá námitky a připomínky z hlediska zájmů zajištění bezpečnosti státu a s tím souvisejícího sledovaného jevu 82a (elektronické komunikační zařízení).
3	Ministerstvo životního prostředí Sp.j.			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.			
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	Jiné	2974512	Ministerstvo obrany (dále jen „MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014 - 1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

			(dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.	
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	Jiné	2974535	Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
13	Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj Sp.j.			
8	Státní pozemkový úřad Sp.j.			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.			

3) Vybrané orgány a organizace

165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR Sp.j.	Bez připomínek	2974325	Bez připomínek.
-----	---	----------------	---------	-----------------

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975924	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při
-----	--	------	---------	--

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975947	<p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:</p> <p>Obecné připomínky:</p> <ul style="list-style-type: none">- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.-Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k záливce zeleně, oplachu, atd.-Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: <i>„Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“</i> Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.-Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975959	Nutno respektovat kmenovou stoku D;
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975976	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:

U řadů do DN 500 včetně
přípojek 1,5 m od vnějšího
líce potrubí
U řadů nad DN
500 2,5 m od
vnějšího líce potrubí
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo
v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.
Případné přeložky stávajících stok a vodovodních
řadů pro veřejnou potřebu musí být projednány se
správcem a provozovatelem dotčeného zařízení.

Místa akce:

*Praha 6, k.ú. Ruzyně
při ulici Drnovská, Dědinská a Pilotů*

Předmět:

Realizace LDN s vlastním zázemím

Z:

*všeobecně smíšené s kódem míry využití území D /SV-D/
kód D v ploše SV*

Na:

*všeobecně smíšené s kódem míry využití území F /SV-F/
kód F v ploše SV*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Sp.j.			
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Sp.j.			
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Sp.j.			
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy Sp.j.			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení Sp.j.			
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974310	Z hlediska lesů: Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn (úprav) vlny 04 platného územního plánu hl. m. Prahy podáváme tato stanoviska: V případě změn (úprav) U1236/04, U1327/04, U1328/04, U1329/04, U1330/04, U1333/04, U1334/04, U1335/04, U1336/04, U1337/04, U1338/04, U1340/04, U1341/04, U1343/04, U1344/04, U1346/04 a U1348/04 nejsou námi

chráněné zájmy dotčeny.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974344	Z hlediska ochrany vod: K posouzení nám byl předložen soubor změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zahrnující změny č. U 1236/04, U 1327/04, U 1328/04, U 1329/04, U 1330/04, U 1333/04, U 1334/04, U 1335/04, U 1336/04, U 1337/04, U 1338/04, U 1339/04, U 1340/04, U 1341/04, U 1343/04, U 1344/04, U 1346/04, U 1348/04 a U 1349/04). Z hlediska ochrany vod nemáme k předloženému návrhu změn zásadní připomínky. Změny se týkají především úpravy kódu míry využití území. Změny jsou navrženy mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974364	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh změn vlny úprav 04 ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1343, U 1344, U 1346, U 1348 a U 1349) je z hlediska námi hájených zájmů bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2974380	Z hlediska ochrany ovzduší: Ke změnám č. Z 1343/04 a Z 1344/04 máme následující připomínky. Navrhované změny se nachází v oblastech, kde dochází k překračování imisního limitu ročních koncentrací benzo(a)pyrenu. Pro budoucí zástavbu požadujeme minimalizovat množství nových zdrojů znečišťování ovzduší. Budeme proto upřednostňovat využití bezemisních zdrojů vytápění (tepelná čerpadla, elektrické kotle apod.). Upozorňujeme, že u budoucích návrhů záměrů budou vyžadovány požadavky vyplývající z hlavního koncepčního dokumentu z hlediska ochrany ovzduší – Programu zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01, který přijalo HMP jako závazný dokument s cílem v co nejkratší době dosáhnout imisních limitů na celém území města a trvale je udržet.
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah Sp.j.			
4	Ministerstvo dopravy Sp.j.			
2	Ministerstvo kultury Sp.j.			

172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Jiné	2974492	Po prošetření vám sdělují, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změn vlny 04 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.
6	Ministerstvo obrany Sp.j.			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj Sp.j.			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Sp.j.	Bez připomínek	2974270	Souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ: <u>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</u> Lokality, které jsou předmětem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. <u>Oblast plynárenství a produktovodů</u> Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy. <u>Oblast elektroenergetiky</u> Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.
7	Ministerstvo vnitra Sp.j.	Jiné	2974214	V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona Vám sdělují, že k návrhům změn vlny 04 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemá Ministerstvo vnitra ČR námitky a připomínky z hlediska zájmů zajištění bezpečnosti státu a s tím souvisejícího sledovaného jevu 82a (elektronické komunikační zařízení), pokud bude dodržena ochrana stávajících RRL spojů Ministerstva vnitra ČR u navrhovaných změn U 1334/04, U 1344/04, U 1349/04. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by zasahovaly do uvedeného ochranného pásma, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného správního řízení bylo vyžádáno stanovisko Ministerstva vnitra ČR.
3	Ministerstvo životního prostředí Sp.j.			

12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.		
16	Odbor ochrany územních zájmů Jiné Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	2974513	<p>Ministerstvo obrany (dále jen „MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014 - 1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace.</p> <p>Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</p>
16	Odbor ochrany územních zájmů Jiné Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	2974536	<p>Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.</p>
13	Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj Sp.j.		
8	Státní pozemkový úřad Sp.j.		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.		

3) Vybrané orgány a organizace

165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR Sp.j.	Bez připomínek	2974326	Bez připomínek.
-----	---	----------------	---------	-----------------

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975925	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975948	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. -Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k závlivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: <i>„Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“</i>

Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.
-Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975977	<p>V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:</p> <p>U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí</p> <p>U řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí</p> <p>U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.</p> <p>Případné přeložky stávajících stok a vodovodních řadů pro veřejnou potřebu musí být projednány se správcem a provozovatelem dotčeného zařízení.</p>
-----	---	------	---------	---

Místa akce:

*Praha - Klánovice , k.ú. Klánovice
k.ú. Klánovice, ul. Chudoměřická*

Předmět:

Realizace RD (přízemí, podkroví, garáž)

Z:

*čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/
kód A v ploše OB*

Na:

*čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/
kód B v ploše OB*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Sp.j.			
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Sp.j.			
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Sp.j.			
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy Sp.j.			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení Sp.j.			
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974311	Z hlediska lesů: Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn (úprav) vlny 04 platného územního plánu hl. m. Prahy podáváme tato stanoviska: V případě změn (úprav) U1236/04, U1327/04, U1328/04, U1329/04, U1330/04, U1333/04, U1334/04, U1335/04, U1336/04, U1337/04, U1338/04, U1340/04, U1341/04, U1343/04, U1344/04, U1346/04 a U1348/04 nejsou námi

chráněné zájmy dotčeny.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974345	Z hlediska ochrany vod: K posouzení nám byl předložen soubor změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zahrnující změny č. U 1236/04, U 1327/04, U 1328/04, U 1329/04, U 1330/04, U 1333/04, U 1334/04, U 1335/04, U 1336/04, U 1337/04, U 1338/04, U 1339/04, U 1340/04, U 1341/04, U 1343/04, U 1344/04, U 1346/04, U 1348/04 a U 1349/04). Z hlediska ochrany vod nemáme k předloženému návrhu změn zásadní připomínky. Změny se týkají především úpravy kódu míry využití území. Změny jsou navrženy mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974365	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh změn vlny úprav 04 ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1343, U 1344, U 1346, U 1348 a U 1349) je z hlediska námi hájených zájmů bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2974385	Ke změnám č. Z 1327/04, Z 1329/04, Z 1338/04, Z 1339/04, Z 1346/04 a Z 1349/04 dále uvádíme, že vzhledem k tomu, že změny počítají s výstavbou rodinných domů, bude požadována minimalizace vzniku nových spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva (krby, krbové vložky apod.) jakožto doplňkových zdrojů vytápění.
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah Sp.j.			
4	Ministerstvo dopravy Sp.j.			
2	Ministerstvo kultury Sp.j.			
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Jiné	2974493	Po prošetření vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změn vlny 04 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.
6	Ministerstvo obrany Sp.j.			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj Sp.j.			

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Sp.j.	Bez připomínek	2974271	<p>Souhlasíme bez připomínek.</p> <p>ODŮVODNĚNÍ:</p> <p><u>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</u> Lokality, které jsou předmětem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území.</p> <p><u>Oblast plynárenství a produktovodů</u> Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.</p> <p><u>Oblast elektroenergetiky</u> Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>
7	Ministerstvo vnitra Sp.j.	Bez připomínek	2974231	<p>Ministerstvo vnitra ČR nemá námítky a připomínky z hlediska zájmů zajištění bezpečnosti státu a s tím souvisejícího sledovaného jevu 82a (elektronické komunikační zařízení).</p>
3	Ministerstvo životního prostředí Sp.j.			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.			
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	Jiné	2974514	<p>Ministerstvo obrany (dále jen „MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014 - 1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně</p>

16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	Jiné	2974537	plánovací dokumentace. Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
13	Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj Sp.j.			
8	Státní pozemkový úřad Sp.j.			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.			

3) Vybrané orgány a organizace

165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR Sp.j.	Bez připomínek	2974327	Bez připomínek.
-----	---	----------------	---------	-----------------

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975926	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975949	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:

Obecné připomínky:

- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.

-Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.

-Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2:

„Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“

Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.

-Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975960	Upozorňujeme, že lokalita leží v povodí Rokytky, kde je snížený limit pro vypouštění dešťových vod.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975978	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Případné přeložky stávajících stok a vodovodních řadů pro veřejnou potřebu musí být projednány se správcem a provozovatelem dotčeného zařízení.

Místa akce:

*Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice
Kunratice*

Předmět:

Výstavba RD a zpevněných ploch

Z:

*čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/
kód A v ploše OB*

Na:

*čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/
kód C v ploše OB*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Sp.j.			
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Sp.j.			
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Sp.j.			
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy Sp.j.			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení Sp.j.			
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974312	Z hlediska lesů: Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn (úprav) vlny 04 platného územního plánu hl. m. Prahy podáváme tato stanoviska: V případě změn (úprav) U1236/04, U1327/04, U1328/04, U1329/04, U1330/04, U1333/04, U1334/04, U1335/04, U1336/04, U1337/04, U1338/04, U1340/04, U1341/04, U1343/04, U1344/04, U1346/04 a U1348/04 nejsou námi

chráněné zájmy dotčeny.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974346	Z hlediska ochrany vod: K posouzení nám byl předložen soubor změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zahrnující změny č. U 1236/04, U 1327/04, U 1328/04, U 1329/04, U 1330/04, U 1333/04, U 1334/04, U 1335/04, U 1336/04, U 1337/04, U 1338/04, U 1339/04, U 1340/04, U 1341/04, U 1343/04, U 1344/04, U 1346/04, U 1348/04 a U 1349/04). Z hlediska ochrany vod nemáme k předloženému návrhu změn zásadní připomínky. Změny se týkají především úpravy kódu míry využití území. Změny jsou navrženy mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974366	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh změn vlny úprav 04 ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1343, U 1344, U 1346, U 1348 a U 1349) je z hlediska námi hájených zájmů bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974378	Z hlediska ochrany ovzduší: S návrhem změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (změny č. Z 1236/04, Z 1328/04, Z 1330/04, Z 1333/04, Z 1334/04, Z 1335/04, Z 1336/04, Z 1337/04, Z 1340/04, Z 1341/04, Z 1348/04) souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah Sp.j.			
4	Ministerstvo dopravy Sp.j.			
2	Ministerstvo kultury Sp.j.			
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Jiné	2974494	Po prošetření vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změn vlny 04 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.
6	Ministerstvo obrany Sp.j.			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj Sp.j.			

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Sp.j. Bez připomínek	2974272	<p>Souhlasíme bez připomínek.</p> <p>ODŮVODNĚNÍ:</p> <p><u>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</u> Lokality, které jsou předmětem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území.</p> <p><u>Oblast plynárenství a produktovodů</u> Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.</p> <p><u>Oblast elektroenergetiky</u> Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>
7	Ministerstvo vnitra Sp.j. Bez připomínek	2974232	<p>Ministerstvo vnitra ČR nemá námítky a připomínky z hlediska zájmů zajištění bezpečnosti státu a s tím souvisejícího sledovaného jevu 82a (elektronické komunikační zařízení).</p>
3	Ministerstvo životního prostředí Sp.j.		
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.		
16	Odbor ochrany územních zájmů Jiné Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	2974515	<p>Ministerstvo obrany (dále jen „MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014 - 1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně</p>

16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	Jiné	2974538	plánovací dokumentace. Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.
13	Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj Sp.j.			Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
8	Státní pozemkový úřad Sp.j.			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.			

3) Vybrané orgány a organizace

165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR Sp.j.	Bez připomínek	2974328	Bez připomínek.
-----	---	----------------	---------	-----------------

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975927	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975950	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:

Obecné připomínky:

- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.

-Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.

-Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2:

„Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“

Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.

-Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975979	<p>V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:</p> <p>U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí</p> <p>U řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí</p> <p>U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.</p> <p>Případné přeložky stávajících stok a vodovodních řadů pro veřejnou potřebu musí být projednány se správcem a provozovatelem dotčeného zařízení.</p>
-----	---	------	---------	---

Místa akce:

*Praha 12, k.ú. Modřany
Kolářova a Vzpoury*

Předmět:

Výstavba rodinných domů

Z:

*čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/
kód A v ploše OB*

Na:

*čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/
kód B v ploše OB*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Sp.j.			
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Sp.j.			
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Sp.j.			
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy Sp.j.			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení Sp.j.			
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2974294	Z hlediska lesů: Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn (úprav) vlny 04 platného územního plánu hl. m. Prahy podáváme tato stanoviska: Se změnami (úpravami) č. U1339/04 a U1349/04 souhlasíme, upozorňujeme ovšem, že se nalézají ve vzdálenosti do 50 m od lesa. Pro umístování staveb v ochranném pásmu lesa je nutný souhlas orgánu státní správy lesů (§ 14 odst. 2 zákona č.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974347	Z hlediska ochrany vod: K posouzení nám byl předložen soubor změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zahrnující změny č. U 1236/04, U 1327/04, U 1328/04, U 1329/04, U 1330/04, U 1333/04, U 1334/04, U 1335/04, U 1336/04, U 1337/04, U 1338/04, U 1339/04, U 1340/04, U 1341/04, U 1343/04, U 1344/04, U 1346/04, U 1348/04 a U 1349/04). Z hlediska ochrany vod nemáme k předloženému návrhu změn zásadní připomínky. Změny se týkají především úpravy kódu míry využití území. Změny jsou navrženy mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2974367	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh změn vlny úprav 04 ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1343, U 1344, U 1346, U 1348 a U 1349) je z hlediska námi hájených zájmů bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2974386	Ke změnám č. Z 1327/04, Z 1329/04, Z 1338/04, Z 1339/04, Z 1346/04 a Z 1349/04 dále uvádíme, že vzhledem k tomu, že změny počítají s výstavbou rodinných domů, bude požadována minimalizace vzniku nových spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva (krby, krbové vložky apod.) jakožto doplňkových zdrojů vytápění.
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah Sp.j.			
4	Ministerstvo dopravy Sp.j.			
2	Ministerstvo kultury Sp.j.			
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Jiné	2974495	Po prošetření vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změn vlny 04 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.
6	Ministerstvo obrany Sp.j.			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj Sp.j.			

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Sp.j.	Bez připomínek	2974273	Souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ: <u>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</u> Lokality, které jsou předmětem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. <u>Oblast plynárenství a produktovodů</u> Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy. <u>Oblast elektroenergetiky</u> Návrhem uvedených změn vlny 04 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.
7	Ministerstvo vnitra Sp.j.	Jiné	2974215	V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k návrhům změn vlny 04 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemá Ministerstvo vnitra ČR námitky a připomínky z hlediska zájmů zajištění bezpečnosti státu a s tím souvisejícího sledovaného jevu 82a (elektronické komunikační zařízení), pokud bude dodržena ochrana stávajících RRL spojů Ministerstva vnitra ČR u navrhovaných změn U 1334/04, U 1344/04, U 1349/04. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by zasahovaly do uvedeného ochranného pásma, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného správního řízení bylo vyžádáno stanovisko Ministerstva vnitra ČR.
3	Ministerstvo životního prostředí Sp.j.			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.			
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.	Jiné	2974516	Ministerstvo obrany (dále jen „MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014 - 1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany

České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace.
Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.

16 Odbor ochrany územních zájmů Jiné
Sekce nakládání s majetkem Sp.j.

2974539

Odůvodnění:
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.

13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj Sp.j.

8 Státní pozemkový úřad Sp.j.

11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost Sp.j.

3) Vybrané orgány a organizace

165 Institut plánování a rozvoje Bez připomínek
hlavního města Prahy - ředitel IPR
Sp.j.

2974329

Bez připomínek.

4) Ostatní podněty

188 Pražská vodohospodářská Jiné
společnost a.s. Sp.j.

2975928

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:
Obecné připomínky:
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské

				<p>vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.</p> <p>- Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975951	<p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:</p> <p>Obecné připomínky:</p> <p>- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.</p> <p>-Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k závlivce zeleně, oplachu, atd.</p> <p>-Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: <i>„Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“</i></p> <p>Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.</p> <p>-Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2975980	<p>V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného</p>

vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:

U řadů do DN 500 včetně	
přípojek	1,5 m od vnějšího
líce potrubí	
U řadů nad DN	
500	2,5 m od
vnějšího líce potrubí	

U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky stávajících stok a vodovodních řadů pro veřejnou potřebu musí být projednány se správcem a provozovatelem dotčeného zařízení.